

MARRAUD INGENIERIE  
SUD  
'Payrol' route d'Auch  
3P 60  
47552 BOE  
Tel : 05 53 48 20 00  
Fax : 05 53 48 55 96

MARRAUD INGENIERIE  
SUD EST  
Parc de l'Escapade  
203 Av Paul Jullien RN7  
13100 LE THOLONET  
Tel : 05 53 48 20 00  
Fax : 04 42 38 21 44

MARRAUD INGENIERIE  
OUEST  
Espace Performance  
La Fleuriaye - Bât A Porte 16  
11 Bd Ampère BP20764  
44481 CARQUEFOU  
Tel : 02 28 23 68 00  
Fax : 02 40 49 32 46

Mail dessin@marraud.com  
ww.groupe-marraud.com  
en :388 200 487 RCS AGEN

MARRAUD ARCHITECTURE  
'Payrol' route d'Auch  
3P 60  
47552 BOE  
Tel : 05 53 48 20 00  
Fax : 05 53 48 55 96  
siren : 501 493 035  
V° d'inscription à l'ordre: S12 229

**MARRAUD ARCHITECTURE**

"Payrol"  
Route d'Auch - BP 60  
47552 BOE  
Siren : 501 493 035

Ce document est la propriété de son propriétaire et ne peut être ni reproduit ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite. Aucune cote ne doit être prise à l'échelle du plan.

MAITRE D'OUVRAGE

**RS PROJET CRE4**  
**ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE**  
**47310 ROQUEFORT**



OPERATION

**Création de Centrales photovoltaïques au sol**  
**5 zones**

LIEU SECTION D


**LIEU-DIT : "Le Fenouil - Le Ginestas - Fontvielle - Courtalous - Videbouteille"**  
**COMMUNE DE PORTEL-DES-CORBIERES (11490)**

Compteur	Bureau de contrôle
ANGEO CONSEIL orgie de la juste mesure angeo-conseil.fr	
S.I	S.P.S
Structure BA	Froid
Travaux Fort	Courants Faibles
Notes	V.R.D

INDICE	DATE	OBSERVATIONS + MODIFICATIONS	PAR
A	23-01-2019	COMPLEMENTS SUIVANT DEMANDE DU SDIS ET AVIS ABF	MA
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			
		Dossier de demande de PERMIS DE CONSTRUIRE	n° pièce administrative: <b>PC</b>
DESSINATEUR		A.MANDILE	1ère émission : 03-10-2018
APPROUVE PAR		chargé d'affaire -- chef de projet --	Echelle : 1/25000ème 1/10000ème
		Plan de Situation Extrait de Plan cadastral	N° de plan: <b>PC1</b> <b>a</b>

EMPRISE FONCIERE

REPERAGE DES ZONES



ACCES AUX ZONES (chaussée de 4m minimum)  
avec sur-largeur de 4m x 32m tous les 200m (si chaussée < 6.00m)  
Débroussaillage et maintien en état débroussaillé sur 10m  
de part et d'autre des différentes voies d'accès à l'intérieur du site

