

PCO/GMOO/FDF
JPB
RÉF: N°1

Chef SUEDT		Adjoint	
UFB	I : Information S : Suite à donner M : M'en parler	U3P	
	24 AOÛT 2018		
UDS	MAARCH N°	MDD	
	A : Assiètera à la réunion B : Eléments de réponse P : Projet de réponse		

Carcassonne, le 23 août 2018



**Le Directeur Départemental des
Services d'Incendie et de Secours**

à

**M. le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer**

A l'attention de Mme Dominique COSTE

105 Boulevard Barbès

11 838 CARCASSONNE CEDEX

Objet : Projet d'implantation d'une centrale photovoltaïque
Commune de **MOUSSOULENS (Route Impériale)**
N° PC 011 259 18 D 0004

V/ Réf. :

- Avis initial du SDIS en date du 18 juin 2018.
- Complément du pétitionnaire reçu en R avec AR le 13 août 2018.

Comme suite à l'avis initial du SDIS cité en référence, le pétitionnaire a apporté dans le complément visé ci-dessus les éléments suivants en réponse aux non-conformités pointés par le SDIS :

- Voie périphérique externe : La voie sera située à l'intérieur de la clôture mais le portail y donnant accès sera verrouillé par un dispositif exploitable en tout temps par le SDIS, en l'occurrence une clé de type Paninter (**Clé triangulaire de 11 mm de coté**).
La proposition est recevable. Le projet est conforme à la prescription sur ce point.
- Hydrant : Le complément précise que la réserve d'eau de 120 m3 située à l'intérieur de l'enceinte sera raccordée à un poteau incendie 2x65-100 situé à l'extérieur de l'enceinte par une canalisation enterrée. Cet hydrant sera positionné à proximité de l'entrée du parc..
Le projet est conforme à la prescription sur ce point.

Les éléments apportés par le pétitionnaire permettent de lever les non-conformités. Par conséquent, j'émet un avis favorable sans réserve à la demande de permis de construire.

**P/Le Directeur Départemental des Services
d'Incendie et de Secours,
Le Chef du Pôle Coordination Opérationnelle -
Gestion des Risques.**



Lieutenant-Colonel Christian BELONDRADE