

SEGURA, Jean-Louis

De: GREBAUVAL Patricia - DDTM 11/SEMA/UQEMA [patricia.grebauval@ade.gouv.fr]
Envoyé: lundi 27 août 2012 15:08
À: SEGURA, Jean-Louis
Objet: avis sur dossiers captage AEP

Bonjour Jean-Louis,
je te transmets ci-dessous les avis du SEMA concernant les captages de Sigean, le SIVU de la plaine du Plo, Talairan et Cuxac- Cabardès.

- > forage Amayet 3 :
 - >
 - > Les forages interceptent 33% du débit transitant dans l'aquifère en été. Or en 2020, les besoins devraient augmenter de 50%. De plus, 19 forages sont recensés sur cet aquifère. Une baisse du niveau statique a déjà été constaté depuis sa mise en service. Il manque une étude d'incidence sur l'aspect : pression du captage sur la ressource d'ici 2020 et pression sur les autres usages.
 - >
 - > SIVU : gestion des rigoles de la plaine :
 - >
 - > Absence d'étude d'incidence quantitative : seul un inventaire des puits existants figure dans le dossier.
 - >
 - > Commune de Talairan :
 - >
 - > il y a un système de comptage en aval de la bêche de mélange, mais pas au niveau des tête de forage/captage.
- > **Cuxac cabardès** :
 - >
 - > il manque dans le dossier un recensement des usages de l'eau sur les 4 captages et l'incidence de ces captages sur ces usages.
 - > L'incidence quantitative bénéficie d'une bonne approche pour le puits de la bonde, mais pas pour les 3 autres captages.
 - >A bientôt